

Żnin, dnia 22.07.2021 r.

Znak sprawy:
NHK.903.1.8.2021

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 17/21

Na podstawie art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2020.2028) oraz § 21 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 1, pkt 3 i ust. 6, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań laboratoryjnych wody przeznaczonej do spożycia, pobranej ze stacji uzdatniania wody Wodociągu Cerekwica, gm. Żnin, zarządzanej przez Cerplon PPHU Sp. z o.o. w Cerekwicy,

Lp.	Data poboru próbki do badań	Miejsce poboru próbki	Nr sprawozdania z badań	Kod próbki	Rodzaj kontroli: KN, KW*
1	05.07.2021 r.	Stacja uzdatniania wody- woda uzdatniona podawana do sieci	EL/725/07/2021	5/15/07/21	KW

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia z Wodociągu Cerekwica, z uwagi na przekroczenie parametrycznej wartości żelaza: 310 µg/l (parametryczna wartość żelaza wynosi 200 µg/l).

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie wyraża zgodę na dostarczanie przez Cerplon PPHU Sp. z o.o. w Cerekwicy, wody o podwyższonej zawartości żelaza z w/w punktu w okresie do **20 września 2021 r.** zastrzegając dopuszczalne maksymalne stężenie żelaza na poziomie do **310 µg/l** w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Uzasadnienie

W dniu 05.07.2021 r. w ramach prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości wody pobrano do badań laboratoryjnych próbkę wody ze stacji uzdatniania wody w Cerekwicy, zarządzanej przez Cerplon PPHU Sp. z o.o. w Cerekwicy. Z w/w sprawozdania wynika, iż jakość wody nie odpowiada wymaganiom określonym w części C w tabeli 2 lp. 15 załącznika nr 1 do wyżej cytowanego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z **uwagi na przekroczenie parametrycznej wartości żelaza: 310 µg/l (parametryczna wartość to 200 µg/l).**

Spółka przy piśmie z dnia 19.07.2021 r. poinformowała, że na stwierdzone przekroczenie dopuszczalnej wartości żelaza miała wpływ wymiana odżelaziaczy, rur, liczników oraz wysokie pobory wody przekraczające 50% dopuszczalnych poborów wody na dobę, a także dwie awarie w miejscowości Kaczkowo i Sielec. Poza tym poinformowano, iż wszelkie prace naprawcze hydroforni dobiegły końca, a pobór wody unormował się.

Mimo zakończenia prac związanych z wymianą masy filtracyjnej, złoże filtracyjne, które zostało wymienione zawiązuje się wolno. Jednak w związku z powyższym Spółka dokona wszelkich starań, aby zapewnić konsumentom właściwą jakość wody oraz zleci kolejne badanie wody uzdatnionej.

Zarządzający stacją wodociągową – Cerplon PPHU Sp. z o.o. nie wskazał konkretnego terminu zapewnienia konsumentom wody o jakości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Oznaczone stężenie żelaza w wodzie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi, ale może prowadzić do niepożądanych zmian organoleptycznych wody i braku jej akceptacji przez konsumentów.

W związku z powyższym oraz mając na uwadze fakt, że badania wody wykonano w okresie procesu wpracowania nowych złóż filtracyjnych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi oraz wyraża zgodę na dostarczanie przez Cerplon PPHU Sp. z o.o. Cerekwica, wody o podwyższonej zawartości żelaza w okresie do **20 września 2021 r.** zastrzegając dopuszczalne maksymalne stężenie żelaza na poziomie do **310 µg/l** w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Aktualne informacje odnośnie jakości wody dostarczanej przez Wodociąg Cerekwica, zamieszczane będą na stronie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z w/w urzędnika wodociągowego.

Otrzymują + drogą elektroniczną:

1. Cerplon PPHU Sp. z o.o.
Cerekwica 1, 88-400 Żnin
<cerplon@interia.pl>
2. Burmistrz Żnina
ul. 700 – lecia 39, 88-400 Żnin
<kontakt@gminaznin.pl>
3. Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żninie
ul. Nowa 4, 88-400 Żnin
<znin.piw@wp.pl>
4. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz
<wsse.bydgoszcz@pis.gov.pl >
5. a/a

Do wiadomości:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 22a, 88-400 Żnin
<sekretariat@wikznin.pl>

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŻNINIE
Tadeusz Kosiara
Tadeusz Kosiara